



年月日	令和元年6. 3
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	令和元年6. 3
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	令和元年6. 3
工事部位	屋根
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	令和元年6. 3
工事部位	外壁、屋根
使用材料	くさび足場
工事内容	仮設足場掛け
備考	完了



年月日	令和元年6. 4
工事部位	屋根
使用材料	インパクトドライバー
工事内容	雪止め撤去
備考	塗装に邪魔になりますので、雪止めを撤去。錆が進行しておりましたので新品の雪止めと交換いたしました。41個交換サービス



年月日	令和元年6. 4
工事部位	屋根
使用材料	カップワイヤ 屋根用研磨材
工事内容	下地調整(ケレン)
備考	錆箇所については電動工具(カップワイヤ)を使用して錆を除去いたしました。その他の箇所については、屋根用研磨材にて、手ケレンしました。



年月日	令和元年6. 4
工事部位	外壁
使用材料	カップワイヤー
工事内容	下地処理(ケレン)
備考	錆箇所については電動工具(カップワイヤー)を使用して錆を除去いたしました。



年月日	令和元年6. 4
工事部位	破風
使用材料	サンドペーパー＃180
工事内容	下地処理(ケレン)
備考	研磨材で板金面を傷つけることにより、密着の強度が飛躍的にアップするとともに、サビを除去しました。



年月日	令和元年6. 5
工事部位	ホームタンク
使用材料	カップワイヤー
工事内容	下地処理(ケレン)
備考	錆箇所については電動工具(カップワイヤー)を使用して錆を除去いたしました。



年月日	令和元年6. 5
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水を板金面にあて、ホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗い流しました。



年月日	令和元年6. 5
工事部位	軒天
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水を軒天面にあて、ホコリなどの不純物を洗い流しました。



年月日	令和元年6. 5
工事部位	窓、外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水を外壁面にあて、ホコリや潮、苔などを洗い流しました。



年月日	令和元年6. 5
工事部位	ホームタンク
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水をホームタンク面にあて、藻や苔などを洗い流しました。



年月日	令和元年6. 5
工事部位	塀
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水を塀にあて、藻や苔などを洗い流しました。



年月日	令和元年6. 5
工事部位	ポーチ
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	高圧水をポーチにあて、汚れなどを洗い流しました。



年月日	令和元年6. 6
工事部位	屋根、外壁
使用材料	ガードセプター101P
工事内容	材料写真
備考	浸透性の良い液体ですのでサビ層のひび割れ、孔蝕ならびに結晶粒界に侵入した水分を求めて奥深く鉄の地肌まで浸透し、サビをそのまま固定して、不活性皮膜を形成、すぐれた防錆効果を挙げます。




年月日	令和元年6. 6
工事部位	錆箇所
使用材料	ガードセプター101P
工事内容	下地調整
備考	錆箇所に塗布していきます。この工程を行う事で、ただ錆止め塗装するよりプラスで2～3年ほど、錆の進行を遅らせることができます。



年月日	令和元年6. 6
工事部位	屋根、破風、外壁
使用材料	ボンエポコートライト
工事内容	材料写真 18 ^キ ×3セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料




年月日	令和元年6. 6
工事部位	屋根
使用材料	ボンエポコートライト
工事内容	先行塗り(増し塗り)
備考	ガードセプター101Pを塗った錆箇所へ錆止め塗料を先行塗りしていきます。この工程を踏まえる事で錆止め塗料の塗膜が厚くなりより錆びない塗膜が形成されます。



年月日	令和元年6. 7～6. 8
工事部位	屋根
使用材料	ボンエポコートライト
工事内容	下塗り(錆止め塗り)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。



年月日	令和元年6. 7～6. 8
工事部位	屋根、破風
使用材料	ボンエポコートライト
工事内容	下塗り(錆止め塗り)
備考	



年月日	令和元年6. 7～6. 8
工事部位	屋根
使用材料	ボンエポコートライト
工事内容	下塗り(錆止め塗り)
備考	完了



年月日	令和元年6. 7～6. 8
工事部位	破風
使用材料	ボンエポコートライト
工事内容	下塗り(錆止め塗り)
備考	完了



年月日	令和元年6. 5～6. 7
工事部位	外壁目地
使用材料	コーキング専用カッター
工事内容	既存コーキング撤去
備考	



年月日	令和元年6. 5～6. 7
工事部位	外壁目地
使用材料	コーキング専用カッター
工事内容	既存コーキング撤去
備考	



年月日	令和元年6. 5～6. 7
工事部位	外壁目地
使用材料	コーキング材
工事内容	材料写真
備考	プライマー×4缶 6L×4缶 搬入 合計＝4缶使用





年月日	令和元年6. 5～6. 7
工事部位	外壁目地
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗り
備考	



年月日	令和元年6. 5～6. 7
工事部位	外壁目地
使用材料	コーキング材
工事内容	コーキング打設
備考	



年月日	令和元年6. 5～6. 7
工事部位	外壁目地
使用材料	コーキング材
工事内容	コーキング仕上げ
備考	



年月日	令和元年6. 5～6. 7
工事部位	外壁目地
使用材料	コーキング材
工事内容	コーキング仕上げ
備考	完了



年月日	令和元年6. 8
工事部位	外壁(付属飾り)
使用材料	1液マイルドシーラーES
工事内容	材料写真
備考	特殊エポキシ樹脂 浸透、固着性が高く、下地の補強効果に優れている。旧塗膜との密着性が抜群に良い




年月日	令和元年6. 8
工事部位	外壁(付属飾り)
使用材料	1液マイルドシーラーES
工事内容	下塗り(シーラー塗り)
備考	サンドペーパー＃180にて下地処理(足付け作業)をしたのち下塗りをしていきます。




年月日	令和元年6. 8
工事部位	外壁(付属飾り)
使用材料	1液マイルドシーラーES
工事内容	下塗り(シーラー塗り)
備考	



年月日	令和元年6. 8
工事部位	屋根、破風、外壁
使用材料	ボンエポコートライト
工事内容	材料写真 18キロ×3セット
備考	今回の外壁の材質は鉄板でしたので、屋根と同じ錆止め塗料を使用しました。



年月日	令和元年6. 8
工事部位	外壁
使用材料	ボンエポコートライト
工事内容	先行塗り(増し塗り)
備考	屋根同様錆びていた箇所には前もって錆止めを塗り、2回塗り致しました。 お見積り内容には記載していない工程ですが、錆びさせない為にしっかりと2度塗りをし、膜厚を付けておきます。




年月日	令和元年6. 8
工事部位	外壁
使用材料	ボンエポコートライト
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	先行塗りが終わったら、壁全体を錆止め塗装していきます。



年月日	令和元年6. 8
工事部位	外壁
使用材料	ボンエポコートライト
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	完了



年月日	令和元年6. 8
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料写真
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	令和元年6. 8
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	令和元年6. 8
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	令和元年6. 9
工事部位	外壁
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT 色番号:19-90B
工事内容	材料写真 (フッ素樹脂塗料)
備考	色の変更がありましたので、 19-85Bを白色を混ぜ薄く 調色し、19-90Bに致しま した。 右下の白の塗料を混ぜて色 を薄くしております。



年月日	令和元年6. 9
工事部位	外壁
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	中塗り(上塗り1回目塗り)
備考	



年月日	令和元年6. 9
工事部位	外壁
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	中塗り(上塗り1回目塗り)
備考	



年月日	令和元年6. 10
工事部位	外壁
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り(上塗り2回目塗り)
備考	



年月日	令和元年6. 10
工事部位	外壁
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り(上塗り2回目塗り)
備考	



年月日	令和元年6. 10
工事部位	外壁
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り(上塗り2回目塗り)
備考	完了



年月日	令和元年6. 10
工事部位	外壁
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り(上塗り2回目塗り)
備考	完了




年月日	令和元年6. 10
工事部位	外壁
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り(上塗り2回目塗り)
備考	完了



年月日	令和元年6. 10
工事部位	屋根
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT 色番:サニーレッド
工事内容	材料搬入 14 ^キ ×2缶
備考	15年の耐久を持ち、セルフクリーニング機能(雨が降ると水膜が汚れの下に潜り込んで汚れを洗い流してくれます)また、防カビ効果もあるフッ素樹脂塗料です。



年月日	令和元年6. 10
工事部位	破風
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT 色番:N-90
工事内容	材料写真 3. 5 ^キ ×1缶
備考	15年の耐久を持ち、セルフクリーニング機能(雨が降ると水膜が汚れの下に潜り込んで汚れを洗い流してくれます)また、防カビ効果もあるフッ素樹脂塗料です。




年月日	令和元年6. 10
工事部位	破風
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	中塗り(上塗り1回目塗り)
備考	



年月日	令和元年6. 11
工事部位	破風
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り(上塗り2回目塗り)
備考	



年月日	令和元年6. 11
工事部位	破風
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り(上塗り2回目塗り)
備考	完了



年月日	令和元年6. 11
工事部位	屋根
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	コーキング施工
備考	屋根周りのコーキングが切れて痛んでいた箇所を補修いたしました。



年月日	令和元年6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	中塗り(上塗り1回目塗り)
備考	サビ止め作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。



年月日	令和元年6. 12
工事部位	屋根
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	中塗り(上塗り1回目塗り)
備考	



年月日	令和元年6. 12
工事部位	破風
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	中塗り(上塗り1回目塗り)
備考	



年月日	30. 6. 1～6. 13
工事部位	天窓
使用材料	シリコンコーキング
工事内容	コーキング施工
備考	天窓は雨漏りが良く起こる箇所です。当社では天窓の点検もしっかり行います。



年月日	令和元年6. 13
工事部位	屋根
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り(上塗り2回目塗り)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。ちゃんと上塗り塗料を2度塗りすることにより、塗料の塗膜が厚くなり錆びさせなくなります。



年月日	令和元年6. 13
工事部位	破風
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り(上塗り2回目塗り)
備考	



年月日	令和元年6. 13
工事部位	屋根
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り(上塗り2回目塗り)
備考	完了



年月日	令和元年6. 13
工事部位	屋根
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り(上塗り2回目塗り)
備考	完了




年月日	令和元年6. 13
工事部位	破風
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り(上塗り2回目塗り)
備考	完了



年月日	令和元年6. 14
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	材料搬入 雪止め41個
備考	新品の雪止めです



年月日	令和元年6. 14
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	取付
備考	



年月日	令和元年6. 14
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	取付
備考	完了



年月日	令和元年6. 14
工事部位	外壁(付属飾り)
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り
備考	



年月日	令和元年6. 14
工事部位	外壁(付属飾り)
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り
備考	




年月日	令和元年6. 14
工事部位	外壁(付属飾り)
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り
備考	



年月日	令和元年6. 14
工事部位	外壁(付属飾り)
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	令和元年6. 14
工事部位	外壁(付属飾り)
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	令和元年6. 14
工事部位	外壁(付属飾り)
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	令和元年6. 8
工事部位	玄関照明
使用材料	サンドペーパー #180
工事内容	下地処理(ケレン)
備考	



年月日	令和元年6. 8
工事部位	玄関照明
使用材料	ボンエポコートライト
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	



年月日	令和元年6. 14
工事部位	玄関照明
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り、取付
備考	完了



年月日	令和元年6. 14
工事部位	玄関ドア
使用材料	オスモカラー オスモUVクリアー(つや有)
工事内容	材料写真
備考	



年月日	令和元年6. 14
工事部位	玄関ドア
使用材料	サンドペーパー #180
工事内容	下地処理(ケレン)
備考	




年月日	令和元年6. 14
工事部位	玄関ドア
使用材料	オスモカラー
工事内容	着色
備考	オスモカラーを2度塗り致しました。



年月日	令和元年6. 14
工事部位	玄関ドア
使用材料	オスモカラー
工事内容	着色
備考	完了



年月日	令和元年6. 19
工事部位	玄関ドア
使用材料	オスモUVクリアー
工事内容	クリアー塗装
備考	



年月日	令和元年6. 19
工事部位	玄関ドア
使用材料	オスモUVクリアー
工事内容	クリアー塗装
備考	完了



年月日	令和元年6. 8
工事部位	ホームタンク
使用材料	ボンエポコートライト
工事内容	下塗り (錆止め塗装タッチアップ)
備考	



年月日	令和元年6. 19
工事部位	ホームタンク
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り
備考	



年月日	令和元年6. 19
工事部位	ホームタンク
使用材料	ルミステージ弱溶剤低汚染GT
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	令和元年6. 19
工事部位	基礎
使用材料	1液浸透性シーラー
工事内容	材料写真
備考	



年月日	令和元年6. 19
工事部位	基礎
使用材料	1液浸透性シーラー
工事内容	下塗り
備考	



年月日	令和元年6. 19
工事部位	基礎
使用材料	クリーンカラーAベスト 色番:ライトグレー
工事内容	材料写真
備考	



年月日	令和元年6. 19
工事部位	基礎
使用材料	クリーンカラーAベスト
工事内容	上塗り
備考	



年月日	令和元年6. 19
工事部位	基礎
使用材料	クリーンカラーAベスト
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	令和元年6. 19
工事部位	基礎
使用材料	クリーンカラーAベスト
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	令和元年6. 19
工事部位	ウッドデッキ
使用材料	ガードラックPRO
工事内容	材料写真
備考	



年月日	令和元年6. 19
工事部位	ウッドデッキ
使用材料	ガードラックPRO
工事内容	1回目塗り
備考	



年月日	令和元年6. 19
工事部位	ウッドデッキ
使用材料	ガードラックPRO
工事内容	1回目塗り
備考	完了



年月日	令和元年6. 19
工事部位	ウッドデッキ
使用材料	ガードラックPRO
工事内容	2回目塗り
備考	



年月日	令和元年6. 19
工事部位	ウッドデッキ
使用材料	ガードラックPRO
工事内容	2回目塗り
備考	完了



年月日	令和元年6. 14
工事部位	窓
使用材料	ウエス、硝子クリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	令和元年6. 19
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	工事完了
備考	




年月日	令和元年6. 19
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	工事完了
備考	



年月日	令和元年6. 19
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	工事完了
備考	牧野建装 PAINTERAS



Before



After-



PAINTERAS

牧野建装