




年月日	2024. 10. 20
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	




年月日	2024. 10. 20
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	全体
使用材料	くさび足場
工事内容	仮設足場設置
備考	



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	破風
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を清掃



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや汚れなど洗浄



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 今回ノケレンは、電動工具を使用いたしました。




年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	破風
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	2液ハイボン20ファイン 色:ブラウン
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×2セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料




年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	破風
使用材料	ハイボンファインプライマーII 色:ダークグレー
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×1セット
備考	同上




年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ハイボン20ファイン
工事内容	錆箇所補修塗り 及び 先行塗り
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	錆箇所補修塗り 及び 先行塗り
備考	先行塗完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	錆箇所補修塗り 及び 先行塗り
備考	先行塗完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	錆箇所補修塗り 及び 先行塗り
備考	先行塗完了




年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	FRPシート
工事内容	穴あき箇所補修
備考	穴が開いていた箇所に、FRPシートを張って塞ぎました。



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	破風
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ハイポン20ファイン
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了




年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	破風
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根、破風
使用材料	ファインルーフSI 色番:ニューワイン
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	破風
使用材料	シリコンルーフII 色:シルバー
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×1セット
備考	上塗り塗料 1液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。




年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目先行塗り (中塗り)
備考	サビ止め作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと中塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目先行塗り (中塗り)
備考	完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目先行塗り (中塗り)
備考	完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目先行塗り (中塗り)
備考	完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	破風
使用材料	シリコンルーフⅡ
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	




年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	




年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	




年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	




年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI シリコンルーフⅡ
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI シリコンルーフⅡ
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	軒天
使用材料	
工事内容	換気フード取り付け
備考	完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	物置
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色:05-30D
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	物置
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色:05-30D
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 10. 20～11. 8
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了