




年月日	2023. 10. 10
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	破風
使用材料	サンドペーパー＃180
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	駐車場天井
使用材料	カップサンダー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆の酷い箇所は、機械工具を使用して錆を落とすとともに細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	駐車場天井
使用材料	サンドペーパー＃180
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆の酷くない箇所については、サンドペーパーを使用して細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	駐車場天井
使用材料	カップサンダー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	ケレン後



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄。



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの汚れを洗 浄



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	共用通路
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	泥汚れなどを洗浄




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	玄関ドア
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの汚れを洗 浄




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	駐車場天井
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの汚れを洗 浄




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	軒天取り合いコーキング



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	外壁目地コーキング



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去中
備考	窓回りコーキング




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	
工事内容	欠損状況
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	錆止め
工事内容	欠損状況
備考	ワイヤーが出て錆びていた箇所については錆止め処理



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	ミラクファンド
工事内容	欠損箇所補修材
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	ミラクファンド
工事内容	欠損箇所補修
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×10缶 プライマー=5缶 搬入



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗り
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押し (仕上げ)
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインデクロ 色: 赤さび色
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×2セット
備考	1液形変性エポキシ樹脂下 塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合す ることにより、高い防錆力、 高い密着力をほこる錆止め 塗料




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	破風
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	板金(屋根)腐食状況




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	FRPシート (強化プラスチック)
工事内容	腐食箇所補強
備考	グラスファイバー貼り



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	FRPシート (強化プラスチック)
工事内容	腐食箇所補強
備考	FRP樹脂塗り




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	FRPシート (強化プラスチック)
工事内容	腐食箇所補強
備考	補強完了




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	破風
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	破風
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	破風
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI 色番:エンペラーブルー
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×4セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り
備考	サビ止め作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のもしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」をもっとしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	アンダーフィラ弾性エクセル
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×10缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	アンダーフィラ弾性エクセル
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	アンダーフィラ弾性エクセル
工事内容	下塗り
備考	完了



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	水性セラミシリコン 色番: 19-70D
工事内容	材料搬入 15 ^キ × 6缶
備考	特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護できる塗料です



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	水性セラミシリコン
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	水性セラミシリコン
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	水性セラミシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	水性セラミシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	水性セラミシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	外壁
使用材料	水性セラミシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	駐車場天井
使用材料	ハイボンファインデクロ 色: 白さび色
工事内容	材料搬入 16 ^{kg} × 2セット
備考	1液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	駐車場天井
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	駐車場天井
使用材料	ハイボンファインデクロ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	駐車場天井
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: N-90
工事内容	材料搬入 15 ^キ × 2セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD 型ポリウレタン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現 し、耐候性1種に相当する性 能を持つ塗料



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	駐車場天井
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	駐車場天井
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	駐車場天井
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	駐車場天井
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	火災報知器
使用材料	
工事内容	塗装前
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	火災報知器
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	塗装後
備考	




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	ホームタンク
使用材料	
工事内容	塗装前
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	ホームタンク
使用材料	
工事内容	塗装後
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	窓
使用材料	ガラスワイパー
工事内容	清掃
備考	



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	窓
使用材料	ガラスクリーナー ガラスワイパー
工事内容	清掃
備考	完了



年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	グロリア
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了




年月日	2023. 10. 10～11. 18
工事部位	グロリア
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



Before

After-



PAINTERAS

株式会社牧野建装