



年月日	2024. 3. 28
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	工事前
備考	



年月日	2024. 3. 28
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	完了



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	たホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄。



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	軒天
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの汚れを洗 浄



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	ホームタンク
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの汚れを洗 浄



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	雪止め
使用材料	
工事内容	取り外し
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷 をつけて塗装下地の足付け 作業の実施



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	カップワイヤーサンダー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 今回の屋根のケレンは、電動工具を使用いたしました。



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	カップワイヤーサンダー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	下地調整後



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	破風
使用材料	研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ガードセプター101P
工事内容	材料写真
備考	非常に浸透性の良い液体ですので錆奥深く鉄の地肌まで浸透し、サビをそのまま固定して、強固なポリウレタンの不活性皮膜を形成、すぐれた防錆効果を発揮します




年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ガードセプター101P
工事内容	防錆処理
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ 色: 赤さび色
工事内容	材料写真 16キロ×2セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り1層目)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り1層目)
備考	完了




年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (錆箇所2層目)
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	唐草
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	唐草
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	サビ止め塗装 (下塗り)
備考	完了



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ルーフスターSI 色番:ダークグリーン
工事内容	材料写真 15 ^キ ×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂ト タン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用に より、優れた耐候性及び耐 久性を発揮します。




年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ルーフスターSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ルーフスターSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	サビ止め作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと中塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ルーフスターSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ルーフスターSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ルーフスターSI
工事内容	上塗り1回目 (中塗り)
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ルーフスターSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」をもしっかりと上塗り塗料を塗りこみました。



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	唐草
使用材料	ルーフスターSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ルーフスターSI
工事内容	上塗り2回目 (上塗り)
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	破風
使用材料	キシラデコール
工事内容	材料写真 16 ^{キロ} ×1セット
備考	日光や風雨に強い耐候性顔料の効果で鮮明な色が長持ちし、木材の内部に浸透し、内部から防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。 ガードラックPROより、上位塗料になります。




年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	破風
使用材料	キシラデコール
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	破風
使用材料	キシラデコール
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	破風
使用材料	キシラデコール
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ルーフスターSI
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ルーフスターSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ルーフスターSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	ルーフスターSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	屋根
使用材料	雪止め
工事内容	取付
備考	完了



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	小屋根
使用材料	ルーフスターSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	ホームタンク
使用材料	研磨材
工事内容	下地調整
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	ホームタンク
使用材料	ハイポンファインデクロ
工事内容	下塗り (錆止め補修塗り)
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2024. 3. 28～4. 10
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了

