



年月日	2024.10.26
調査部位	屋根、外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024.10.26
調査部位	屋根、外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	全景



年月日	2024.10.26
調査部位	屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	錆びも無く良好な状態で経年経過しております



年月日	2024.10.26
調査部位	2F屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	塗膜の色あせが始まってきておりますが、錆の発生もなく良好な状態です。




年月日	2024.10.26
調査部位	1F屋根
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024.10.26
調査部位	外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	補修後、クリアー塗装するお見積り内容になっております。



年月日	2024.10.26
調査部位	外壁コーキング
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	固くなりひび割れてきている状態でした。 軒天取り合い以外のコーキング全て交換するお見積りになっております。



年月日	2024.10.26
調査部位	西側外壁
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	藻が生えている状態でした。 高圧水洗浄で綺麗に除去したのち、塗装工程に移るお見積り内容になっております。



年月日	2024.10.26
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	同上



年月日	2024.10.26
調査部位	基礎
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	クラックを補修したのち、塗装するお見積り内容になっております。



年月日	2024.10.26
調査部位	ホームタンク
調査内容	腐食、欠損状況確認
備考	サービスにて塗装するお見積り内容になっております。



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	屋根のケレン作業風景です。 当社は、機械工具を使用して軟弱な塗膜や錆びを確実に除去します。 この工程を踏まえて、より強い下地が作り出せます。



年月日	
調査部位	
調査内容	サンプル
備考	弊社では、 板金面の折り込み溝の中もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工するよう職人に指導しております。