



年月日	2025. 6. 20
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮などの不純物を洗浄



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	基礎
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	基礎
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去
備考	




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去
備考	完了




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	コーキング撤去用カッター
工事内容	既存コーキング撤去
備考	完了




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	2液形ウレタン樹脂コーキング
工事内容	材料搬入
備考	6L×6缶 プライマー＝2缶 搬入



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマー
工事内容	プライマー塗布
備考	コーキングはプライマーを塗らないと外壁と密着しません。塗装の仕上がりに関係ない作業ですが、塗りが浅いと早期破断に繋がる為、確実に塗り込むように指導しております。



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキング充填
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	ウレタン樹脂コーキング
工事内容	コーキングへら押え (仕上げ)
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施すると共に錆落とし作業



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根
使用材料	電動カップワイヤーブラシ
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	段取りに時間を使いますが、錆を確実に落とす様にするため、錆びている箇所については、必ず電動工具を使用してケレンするよう指示しております。



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	破風
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	電動ペーパーサンダー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根、破風、パラペット
使用材料	ハイボンファインプライマーII
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×2セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーII
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	1. 端部、葺き替え 2. 錆箇所補修塗り




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	1番錆びる箇所『板金面の折り返し溝の中』もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。この作業は時間がかかる為に施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、弊社ではしっかりと奥まで塗りこむように指導しております。




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	パラペット
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	完了




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	完了




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	完了




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り(錆止め塗装)
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根、破風、鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI 色番:アイビー
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り
備考	下塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」の中もしっかりと中塗り塗料を塗りこみました。




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	パラペット
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	中塗り
備考	




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	下塗り、中塗り作業同様、1 番錆びる箇所「板金面の折 り返し溝の中もしっかりと 上塗り塗料を塗りこみまし た。



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	パラペット
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	パラペット
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	鉄骨階段
使用材料	ファインルーフSI
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	水性SDサーフエポ
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×2缶
備考	低汚染形高耐候性水系改修塗装システム ヘアクラックに追随する可とう形改修用仕上塗材E主材で、キメが細かいので、吸い込みが少なく、光沢のある仕上がりが得られます



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	水性SDサーフエポ
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁(出窓)
使用材料	水性SDサーフエポ
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	水性SDサーフエポ
工事内容	下塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: 25-90A
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×3セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD 型 ^ポ リウレタン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で 従来にない超低汚染を実現 し、耐候性1種に相当する性 能を持つ塗料



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁(出窓)
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番: 19-70F
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×1セット
備考	同上



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁(出窓)
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁(出窓)
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁(出窓)
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	外壁(出窓)
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	玄関ドア
使用材料	電動カップワイヤーブラシ
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	玄関ドア
使用材料	電動カップワイヤーブラシ
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	完了




年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	玄関ドア
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	玄関ドア
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	玄関ドア
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	玄関ドア
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	ホームタンク
使用材料	研磨材(マジックロン)
工事内容	下地処理 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施すると共に錆落とし作業



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	ホームタンク
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	錆箇所、補修塗り



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	基礎
使用材料	水性エクセル
工事内容	補修塗り
備考	クラック箇所に充填塗り



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 6. 20～7. 15
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースGⅡ
工事内容	上塗り
備考	完了




年月日	2025. 7. 15
工事部位	サン・フォレスト
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



年月日	2025. 7. 15
工事部位	サン・フォレスト
使用材料	
工事内容	塗装工事
備考	完了



Before



After-



PAINTERAS
株式会社牧野建装

