



年月日	2025. 9. 23
工事部位	全体
使用材料	くさび足場
工事内容	仮設足場設置完了
備考	



年月日	2025. 9. 23
工事部位	全体
使用材料	くさび足場
工事内容	仮設足場設置完了
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	破風
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや潮などの不純物を洗浄



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	軒天
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	潮やホコリなどの不純物を洗浄



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	塗装する部分ではないんですが、ホコリなどの汚れを洗浄して綺麗にしました



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	窓
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	潮やホコリ、汚れなどを洗浄し綺麗にしております



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	基礎
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	苔や藻、汚れなどの不純物を洗浄



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	物置屋根
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	劣化塗膜を除去、またホコリや黄砂、鳥の糞などの不純物を洗浄




年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	物置外壁
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	潮や藻、苔などの不純物を洗浄




年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	ホームタンク
使用材料	水
工事内容	高圧水洗浄
備考	苔や藻、汚れなどの不純物を洗浄




年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根
使用材料	屋根用研磨材
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施




年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根
使用材料	カップワイヤーサンダー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	塗膜が剥がれていた箇所については、電動工具を使用して入念にケレン作業の実施



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根
使用材料	カップワイヤーサンダー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	完了




年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	破風
使用材料	マジックロン (研磨材)
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	物置屋根
使用材料	カップワイヤーサンダー
工事内容	下地調整 (ケレン)
備考	錆を落とすと共に、細かい傷をつけて塗装下地の足付け作業の実施 今回の屋根のケレンは、電動工具を使用いたしました。



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根、破風
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	材料搬入 16 ^キ ×2セット
備考	2液形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 特殊エポキシ樹脂を配合することにより、高い防錆力、高い密着力をほこる錆止め塗料



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (サビ止め塗装)
備考	1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝の中」もしっかりとサビ止め塗料を塗りこみます。 この作業は時間がかかる為、施工を曖昧にしている業者が多いのが現状ですが、当社ではしっかりと施工しております。



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (サビ止め塗装)
備考	先行塗り完了



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (サビ止め塗装)
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	破風
使用材料	ハイボンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (錆止め塗装)
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (サビ止め塗装)
備考	完了




年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	破風
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (サビ止め塗装)
備考	完了



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	物置屋根
使用材料	ハイポンファインプライマーⅡ
工事内容	下塗り (サビ止め塗装)
備考	完了



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根、破風
使用材料	ファインルーフSi 色番:チャコールグレー
工事内容	材料搬入 15 ^キ □×2セット
備考	上塗り塗料 2液形特殊シリコン系樹脂トタン屋根用塗料 特殊シリコン樹脂の採用により、優れた耐候性及び耐久性を発揮します。



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	サビ止め作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと中塗り塗料を塗りこみました。




年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	先行塗完了



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	物置屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	中塗り (上塗り1回目)
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	中塗り作業同様、1番錆びる箇所「板金面の折り返し溝」のももしっかりと上塗り塗料を塗りこみ



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	




年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	物置屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	2F屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	2F屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	1F屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	破風
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	物置屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	上塗り (上塗り2回目)
備考	完了



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2 色番:N-90
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースG2 色番:ライトグレー
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースG II
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	基礎
使用材料	ケンエースG II
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	塀
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×1缶
備考	特殊エポキシ樹脂 浸透、固着性が高く、下地の補強効果に優れている。旧塗膜との密着性が抜群に良い



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	塀
使用材料	マイルドシーラーES
工事内容	下塗り (シーラー塗り)
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	外壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン 色番:既存色合せ(調色)
工事内容	材料搬入 16 ^{キロ} ×1セット
備考	超低汚染、超耐久性NAD型 超ポリウレタン樹脂塗料 セラミック複合の特殊技術で従来にない超低汚染を実現し、耐候性1種に相当する性能を持つ塗料



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	物置壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り・上塗り
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	塀
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	中塗り・上塗り
備考	



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	ホームタンク
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	物置壁
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 9. 23～10. 2
工事部位	塀
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	上塗り
備考	完了



年月日	2025. 10. 2
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	塗装工事完了
備考	



年月日	2025. 10. 2
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	塗装工事完了
備考	



年月日	2025. 10. 2
工事部位	屋根
使用材料	ファインルーフSi
工事内容	塗装工事完了
備考	