



年月日	2025. 10. 11
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	施工前
備考	



年月日	2025. 10. 11
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	完了



年月日	2025. 10. 11
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	仮設足場設置
備考	完了




年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	屋根
使用材料	
工事内容	施行前
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	屋根
使用材料	
工事内容	施行前
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	屋根
使用材料	
工事内容	既存屋根板金、撤去
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	屋根
使用材料	
工事内容	既存屋根板金、撤去
備考	




年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	屋根
使用材料	
工事内容	既存屋根板金、撤去
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	唐草
使用材料	
工事内容	既存屋根板金、撤去
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	屋根
使用材料	ルーフィング
工事内容	下葺き材貼り
備考	新たにルーフィング(防水シート)を貼り付けてあります



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	屋根
使用材料	平成長尺トタン屋根
工事内容	屋根葺き
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	唐草
使用材料	トタン
工事内容	唐草取付け
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	唐草
使用材料	トタン
工事内容	唐草取付け
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	屋根
使用材料	平成長尺トタン屋根
工事内容	葺き替え
備考	完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	屋根
使用材料	平成長尺トタン屋根
工事内容	葺き替え
備考	完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	破風、外壁
使用材料	水道水
工事内容	高圧水洗浄
備考	ホコリや潮、藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	水道水
工事内容	高圧水洗浄
備考	同上



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	基礎
使用材料	水道水
工事内容	高圧水洗浄
備考	藻や苔などの不純物を洗浄



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	破風、ルーバー
使用材料	キシラデコール
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×2セット
備考	屋外木部用の木材保護塗料です。木材に浸透して内部から保護することで、防腐・防カビ・防虫効果を発揮します。



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	ルーバー
使用材料	
工事内容	取外し前
備考	




年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	破風
使用材料	サンドペーパー＃180
工事内容	下地処理
備考	木部表面を平たんに整えると共に、高圧洗浄で取り切れなかった不純物などを除去する工程です



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	ルーバー
使用材料	キシラデコール
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	破風
使用材料	キシラデコール
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	ルーバー
使用材料	キシラデコール
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	破風
使用材料	キシラデコール
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	ルーバー
使用材料	キシラデコール
工事内容	上塗り
備考	塗装完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	破風
使用材料	キシラデコール
工事内容	上塗り
備考	塗装完了




年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2 色番:N-90
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×1缶
備考	カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料 素材への浸透力が抜群で、防カビ、ヤニ止め、しみ止め効果が強力で、耐水性、耐アルカリ性に優れた塗料




年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	軒天
使用材料	ケンエースG2
工事内容	上塗り
備考	塗装完了




年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	
工事内容	クラック補修
備考	補修前




年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	
工事内容	クラック補修
備考	古いコーキング材を撤去



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	コーキングプライマーP-50
工事内容	クラック補修
備考	クラック箇所にコーキングプライマーを塗布 この作業は非常に大事な工程で、しっかりとクラック箇所に塗り込まなければ早期破断に繋がる為、丁寧に塗布するように指導しております。



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	クラック補修
備考	エアーが入らないように充填し、へらで押さえながら仕上げます。エアーが入まま仕上げるると早期破断に繋がる為、エアーが入らないように丁寧に作業しております。



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	変性シリコン樹脂コーキング
工事内容	クラック補修
備考	完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	水性SDサーフエポ
工事内容	材料搬入 15 ^{キロ} ×3缶 (1缶追加)
備考	劣化したサイディングボードの表面を補強し、上塗り塗料の密着性や仕上がり向上させると共に、特殊設計により、微生物汚染に抵抗する厚膜形下塗り塗料



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	水性SDサーフエポ
工事内容	下塗り
備考	職人は下塗り材を希釈して作業性を上げたくはなるのですが、厚膜形の特性を生かすためにも希釈しすぎないように指導し、製品の品質安定化に努めております。



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	水性SDサーフエポ
工事内容	下塗り
備考	下塗り材を塗り終えた後、下地が見えていない状態が良い作業工程で、下地が見えている状態だと希釈のし過ぎになります



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	水性SDサーフエポ
工事内容	下塗り
備考	




年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	プレミアム無機 色番:10-90D
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×4缶 (1缶追加)
備考	ハイブリッド技術による無機系超耐候性樹脂やラジカルコントロール技術により、超耐候性示し、特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性がある上塗り塗料



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	プレミアム無機 色番:10-90D
工事内容	中塗り
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	プレミアム無機 色番:10-90D
工事内容	中塗り
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	プレミアム無機 色番:10-90D
工事内容	中塗り
備考	完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	プレミアム無機 色番:10-90D
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	プレミアム無機 色番:10-90D
使用材料	プレミアム無機
工事内容	上塗り
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	プレミアム無機 色番:10-90D
使用材料	プレミアム無機
工事内容	上塗り
備考	塗装完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	プレミアム無機 色番:10-90D
工事内容	上塗り
備考	塗装完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	基礎
使用材料	水性ミラクシーラー 色:クリアー
工事内容	材料搬入 15 ^{kg} × 1缶
備考	外壁用下塗り塗料 下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮し、特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	基礎
使用材料	水性ミラクシーラー 色:クリアー
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外壁
使用材料	水性ミラクシーラー 色:クリアー
工事内容	下塗り
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	基礎
使用材料	水性ミラクシーラー 色:クリアー
工事内容	下塗り
備考	完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	基礎
使用材料	キソエース 色番:25-65A
工事内容	材料搬入 15 ^キ ×1缶
備考	反応硬化形塗膜によりすぐれた付着性を有し、シリコン系塗膜により高い耐久性を発揮します。また、背面からの水分の影響を緩和し、膨れやはく離を抑制し、藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持する基礎専用塗料



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	基礎
使用材料	アクリル樹脂コーキング
工事内容	クラック補修
備考	



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	基礎
使用材料	アクリル樹脂コーキング
工事内容	クラック補修
備考	クラックの中に材料を充填して補修しております



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	基礎
使用材料	キソエース 色番:25-65A
工事内容	上塗り
備考	




年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	基礎
使用材料	キソエース 色番:25-65A
工事内容	上塗り
備考	塗装完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	基礎
使用材料	キソエース 色番:25-65A
工事内容	上塗り
備考	塗装完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	基礎
使用材料	キソエース 色番:25-65A
工事内容	上塗り
備考	塗装完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外灯
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	塗装
備考	完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	外灯
使用材料	クリーンマイルドシリコン
工事内容	塗装
備考	完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	ルーバー
使用材料	
工事内容	取付
備考	完了




年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	屋根葺き替え 外壁塗装 基礎塗装
備考	完了



年月日	2025. 10. 11～10. 31
工事部位	全体
使用材料	
工事内容	工事完了
備考	PAINTERAS (株)牧野建装



Before



After-



PAINTERAS
株式会社牧野建装